

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главного инженера  
по эксплуатации и ремонтам  
" " " " А.Н.Кудаков  
" " " " 2014 г.

**ГРАФИК**  
**вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач**  
**филиала "МРСК Юга"-" Астраханьэнерго" на сентябрь 2014**

№	РДУ-ОДУ /U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
<b>КаРЭС</b>										
<b>ПС Камызяк 110/10кВ</b>										
		ЛР-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ВЧЗ Ф.В ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		КС Ф.В ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		МВ-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ТТ-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ЛР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ВЧЗ Ф.А.В ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		КС Ф.А,В ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ШР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	9	12	3	4	3	4	
		МВ-10 Ф.4	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 Ф.8	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 Ф.10	Текущий ремонт			17	17			
		МВ-10 Ф.22	Текущий ремонт			17	17			
		яч. СР-10 2С. 10кВ	Текущий ремонт			18	18			
		СМВ-10	Текущий ремонт			18	18			
		МВ-10 Ф.5	Текущий ремонт			18	18			
		МВ-10 Ф.7	Текущий ремонт			19	19			
		МВ-10 Ф.9	Текущий ремонт			22	22			
		ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание			22	22			
		РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			22	22			
		ТН-2-10	Текущий ремонт, испытание			22	22			
		РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт			22	22			
		ТСН-1-10	Испытание, отбор проб масла			23	23			
		ТСН-2-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			23	23			
		Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			23	23			
		Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			23	23			
		Щит пост. тока	Текущий ремонт			24	24			
		1С-10кВ	Текущий ремонт			24	24			
		2С-10кВ	Текущий ремонт			24	24			
		ШР-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	9	12	4	4	4	4	
		ТН ОСШ-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	15	16	15	15	15	15	
		ОР-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ОР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ТН-1-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	9	12	15	15	15	15	
		ШР-1-110 ТН-1-110	Текущий ремонт	9	12	5	5	5	5	
		ШР-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	9	12	8	8	8	8	
		МВ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	3	4	1	3	1	3	
		ТТ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	3	4	1	3	1	3	
<b>ПС Тузуклей 110/10 кВ</b>										
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
		КЗ-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
<b>ПС Раздор 110/35/10кВ</b>										
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
		КЗ-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			29	29			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			29	29			
<b>АРЭС</b>										
<b>ПС Удачное 110/10кВ</b>										
		Т-1	Текущий ремонт			26	26			