

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО "СО ЕЭС"
 Астраханское РДУ


 А.Н. Зорин

" 23 " 10 2017 г.

**Сводный график
 вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
 на ноябрь 2017 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением под	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный			Выделенный в годовом		
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание
Волгоградское РДУ											
ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Садовая с отпайками (ВЛ 110 кВ № 3)	4	7	10	На Волгоградской ТЭЦ-3 включить ЭВ-ВЛ-300		4	7	10	4	7	10
АТ-1 на Волгоградской ТЭЦ -3	12	13	24			12	13	24	12	13	24
В-д ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
Ремонты не планируются											
ВЛ 110 кВ											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Трубная											
В500-Р2	14	1	9	Начало 27.10.17	Средний ремонт ЛР500-В-Р2 АГ=72:00	14	1	9	12	1	7
Р2-500	14	1	9	Начало 27.10.17	Средний ремонт ЛР500-В-Р2 АГ=72:00	14	1	9	12	1	7
ПС 500 кВ Южная											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Астрахань											
Ремонты не планируются											
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская железная дорога"											
Ремонты не планируются											
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"											
Ремонты не планируются											
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»											

Управление высоковольтных сетей												
ПС 110/6 кВ Ахтуба												
2С-110 кВ	1	15	15		Опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г 2 ч	1	15	15	1	15	15	
ПС 110/10 кВ Маячное												
ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133)	1	7	7		Опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	7	7	1	7	7	
ПС 110/10 кВ Сеитовка												
2С-110 кВ	1	7	7		Опробование приводов ОД-110 Т-2 а/г= 1 ч	1	7	7	1	7	7	
ПС 110/35/10 кВ Хошеутово												
1С-110 кВ	1	9	9		Опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	9	9	1	2	2	
ПС 110/10 кВ Старица-2												
1С-110 кВ	3	27	29	С вкл. ВЛ 110 кВ №300	Средний ремонт и опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 3 ч	3	27	29	3	27	29	
АО "КТК-Р"												
Ремонты не планируются												
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"												
Астраханская ТЭЦ-2												
Ремонты не планируются.												
Астраханская ГРЭС												
В-110 ТГТУ-2	2	11	12		Текущий ремонт В-110 ТГТУ-2, АГ- 3ч	2	11	12				
ТГТУ-2	2	11	12		Текущий ремонт ТГТУ-2, АГ-3ч	2	11	12				
Астраханская ПГУ-235												
Ремонты не планируются												

Начальник службы электрических режимов

Начальник оперативно-диспетчерской службы

Заместитель главного диспетчера

М.Г. Кирбаба

В.В. Бурятинский

Р.Б. Шугаипов